

## Informe de Monitoreo

(AC-056)

N° Informe 560553-01

Empresa UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
Proyecto Control Muestras de Aguas Potable  
Direccion AVENIDA JOSÉ PEDRO ALESSANDRI #774  
Matriz Agua potable  
Lugar de muestreo Universidad  
Punto de muestreo Llave Casino Estudiantes  
Instrumento Ambiental  
Región de muestreo Santiago; Región Metropolitana de Santiago  
Tipo Ducto No Aplica  
Medida Ducto No Aplica  
Norma NCH 409  
Muestreador Fabián Venegas Ramos / IA 12.921.190-3  
Coordenadas  
Fecha Hora Medición 25/07/2019 16:10

### Equipos Utilizados

Equipo	Código
Clorímetro	28T
Peachímetro	129T
Termómetro	129T

### Resumen de Mediciones

Hora	Parámetro	Resultado	
16:10	Cloro RL	0.60	mg/l
16:10	pH	7.99	-
16:10	Temperatura	9.8	C°

### Observaciones

Punto de Muestreo: Llave Casino de Estudiantes.  
La muestra es transparente e inolora.

Fecha emisión informe 30/07/19 11:35



Paula Fernández  
Ejecutivo Técnico de Monitoreo