

## Informe de Monitoreo

(AC-056)

N° Informe 560556-01

Empresa UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
Proyecto Control Muestras de Aguas Potable  
Direccion AVENIDA JOSÉ PEDRO ALESSANDRI #774  
Matriz Agua potable  
Lugar de muestreo Universidad  
Punto de muestreo Llave Hall 2do Piso Dpto. Artes Visuales  
Instrumento Ambiental  
Región de muestreo Santiago; Región Metropolitana de Santiago  
Tipo Ducto No Aplica  
Medida Ducto No Aplica  
Norma NCH 409  
Muestreador Fabián Venegas Ramos / IA 12.921.190-3  
Coordenadas  
Fecha Hora Medición 25/07/2019 17:00

### Equipos Utilizados

Equipo	Código
Clorímetro	28T
Peachímetro	129T
Termómetro	129T

### Resumen de Mediciones

Hora	Parámetro	Resultado	
17:00	Cloro RL	0.65	mg/l
17:00	pH	7.98	-
17:00	Temperatura	10.1	C°

### Observaciones

Punto de Muestreo: Llave Hall 2° Piso Departamento de Artes Visuales.  
La muestra es transparente e inolora.

Fecha emisión informe 30/07/19 11:36



Paula Fernández  
Ejecutivo Técnico de Monitoreo